

Извещение	РИ-65983	Обозначение ПИ (ДПР, ПР)	Лист
Изм.	Содержание изменения		5
3			

16. Пункт 4.4. Перечисления. Строка 10 заменить слова «...результатов УЗД...» на «...сплошности трубы, ...». Строка 11 заменить слово «...гидравлическое...» на словосочетание «...внутреннее гидростатическое...». Строка 16 заменить слова «...контроля по ГОСТ 2246» на «...измерения по 533.1125.000 МВИ».

17. Приложение 2 «Ссылочные нормативные документы». Исключить строки с указанием: ГОСТ 2246-70, НП-071-18.

Дополнить следующими документами:

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения разрабатываемого документа, в котором дана ссылка.
ГОСТ Р 8.933-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Установление и применение норм точности измерений и приемочных значений в области использования атомной энергии	2.9
СТ СЭВ 543-77 Стандарт СЭВ. Числа. Правила записи и округления	1.11
533.1123.000 МВИс Трубы бесшовные горячедеформированные механически обработанные из коррозионно-стойкой стали 08X18H10T для трубопроводов АЭС. Методика измерений при испытаниях характеристик механических свойств при растяжении.	3.5
533.1124.000 МВИк Трубы бесшовные горячедеформированные из стали 08X18H10T для трубопроводов АЭС. Методика измерений при измерительном контроле сплошности материала стенки.	3.13
533.1125.000 МВИ Трубы бесшовные горячедеформированные из стали 08X18H10T для трубопроводов АЭС. Методика измерений содержания ферритной фазы объёмным методом.	3.7; 4.4

Лист регистрации изменений - заполнить.