

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на заготовки в виде поковок, листов (плит) и штампованных заготовок из стали марки 06Х12НЗД, предназначенные для изготовления насосов АЭС, которые подпадают под действие правил НП-089-15.

Настоящие технические условия распространяются также на заготовки насосов АЭС, которые не подпадают под действие правил НП-089-15.

Заготовки проходят оценку соответствия требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии согласно НП-071-18.

По согласованию с изготовителем допускается поставка поковок по настоящим техническим условиям для изделий общего машиностроения. При этом объём испытаний может быть сокращён, что должно указываться на чертеже изготовителя.

Примеры условного обозначения:

Поковки группа испытаний II, категория прочности (КП) 60 без ультразвукового контроля (УЗК) и без определения коррозионной стойкости (КС):

«Поковка Гр. II КП 60 ТУ 0893-072-00212179-2011»;

Поковки группа испытаний IV КП 50 с УЗК и с определением КС:

«Поковка Гр. IV КП 50 УЗК, КС ТУ 0893-072-00212179-2011».

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата	Инов. № подл.	Подп. и дата
27.23.09.069-2018	11.12.18						27.23.09.069-2018	11.12.18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 0893-072-00212179-2011			Лист
	2	Зам.	ТКДБ.033					3